

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA LUNCA BANULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 15
privind aprobarea pierderilor tehnologice din Sistemul Public de Alimentare cu Apă al
Comunei Lunca Banului, județul Vaslui, pentru anul 2025

Consiliul Local al Comunei Lunca Banului, județul Vaslui, întrunit în sedinta ordinara din data de 29.01.2026;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 290/23.01.2026 , al Primarului Comunei Lunca Banului, privind aprobarea pierderilor tehnologice din Sistemul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Lunca Banului, județul Vaslui, pentru anul 2025;
 - Raportul de de specialitate nr. 291/23.01.2026 la proiectul de hotarare privind aprobarea pierderilor tehnologice din Sistemul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Lunca Banului, județul Vaslui, pentru anul 2025;
 - Referatul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Lunca Banului nr. 30/22.01.2026 privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul public de alimentare cu apă;
 - Balanța apei aferentă anului 2025, întocmită de responsabilul serviciului public;
 - avizul comisiei juridice și disciplina, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat de interes local;
- In conformitate cu :
- Prevederile art. 27 alin. (1) lit. (1) lit. g) și h) și art. 33 lit. alin. (2) lit. g), art. 36 alin. (6) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 11 lit. u), art. 92 alin (3) și art. 111 lit. h), art. 93 și art. 116 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare referitoare la pierderile de apă și realizarea bilanțului apei aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007;
 - art. 10 alin. (3) și (4) din Metodologia de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri aprobată prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2020;
 - Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă pierderile tehnologice din Sistemul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Lunca Banului, județul Vaslui, în procent total de 19,94% din cantitatea totală de apă produsă, conform balanței apei aferente anului 2025, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. In cazul in care pierderile vor depasi 20 % ,vor fi elaborate studii aprofundate ,printr-un audit pentru stabilirea stadiului pierderilor si se vor lua masuri de realizare ,lucrari de reabilitare sau modernizare a sistemului de alimentare cu apa.

Art. 3. Hotărârea se comunică prin secretarul general al Comunei Lunca Banului astfel:

- Primarului Comunei Lunca Banului, Județul Vaslui;
- Serviciului Public de Alimentare cu Apă Lunca Banului;
- Instituției Prefectului – Județul Vaslui și se aduce la cunoștință publică, conform prevederilor legale.

Lunca Banului 29.01.2026

Presedinte de sedinta
consilier local
Avram



contrasemneaza
secretar general al Comunei Lunca Banului
Enachi Alina



Vot deschis. Numar consilieri in functie:13. Numar consilieri prezenti:12 Voturi pentru: 9

Voturi impotriva:0 Abtineri:3

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI			
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 15/2026			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾	29.01.2026	
2	Comunicarea către primarul comunei ²⁾	29.01.2026	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	.../.../2026	
4	Aducerea la cunoștință publică ⁴⁺⁵⁾	.../.../2026	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁵⁾	.../.../2026	
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	.../.../2026	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

¹⁾ art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;

²⁾ art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;

³⁾ art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;

⁴⁾ art. 197 alin. (4): Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei;

⁵⁾ art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;

⁶⁾ art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;

⁷⁾ art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

ANEXĂ LA HCL NR.
15/29.01.2026



Balanta Apei - SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ LUNCA BANULUI

An de referinta: IANUARIE - DECEMBRIE- 2025

Volumul de apă intrat în sistem	Consum autorizat	m³	Consum autorizat facturat 46.721 m³ 80,06%	Consum măsurat facturat		Apă care aduce venituri 46.721m³ 80,06%
				46.721	m³	
				Consum nemăsurat facturat		
		%	Consum autorizat nefacturat 0 m³ 0,00%	Consum măsurat nefacturat		Apă care nu aduce venituri (NRW)
				0	m³	
				Consum nemăsurat nefacturat		
		Pierderi de apa	Pierderi aparente 5.805 m³ 9.94%	Consum neautorizat		11.641 m³
				5.805	m³	
				Erori Masurare Apometre si prelucrare date		
	58.362	m³	Pierderi reale 11.641 m³	Pierderi reale 5.836m³ 10 %	Pierderi pe conductele de aducțiune și/sau conductele de distributie	
5.800					m³	
Pierderi și deversări la rezervoarele de înmagazina re						
36					m³	
Pierderi de apă pe brans amente până la punctul de contorizare al consumatorului						
100%		19,94%	0	m³		